

Таблица 8.3.1:

Котельная Нива: Низшая теплота сгорания – 8304,00 ккал/ед.

Таблица 14.1.1:

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал

Котельная п. Нива – 160,5 (на весь период с 2026 по 2041 г.)

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²

Котельная п. Нива – 1,8759 (на весь период с 2026 по 2041 г.)

Обосновывающие материалы. Том 2:**Таблица 2.7.1:**

ООО «Атриум Инвест»				
32	Котельная п. Нива	6529,5	6535	+5,5
Итого:		6529,5	6535	+5,5

Таблица 4.1.2:

Источник тепловой энергии	Показатель	Ед. изм.	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2041
Котельная п. Нива	Выработка ТЭ	Гкал	7015,9	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2
	Отпуск ТЭ в сеть	Гкал	6820	7514,3	7514,3	7514,3	7514,3	7514,3	7514,3
	Потери в сетях	Гкал	290,5	979,3	979,3	979,3	979,3	979,3	979,3
	Полезный отпуск	Гкал	6529,5	6535	6535	6535	6535	6535	6535

Таблица 10.1.1:

№	Показатель	Ед. изм.	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033-2041
1	Выработка тепловой энергии	Гкал	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2	7710,2
2	УРУТ на выработку тепловой энергии	кг.у.т./Гкал	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5
3	Расход топлива:								
3.1	условного								
3.1.1	Природный газ	т.у.т.	1237,4871	1237,4871	1237,4871	1237,4871	1237,4871	1237,4871	1237,4871
3.2	Натурального								
3.2.1	Природный газ	тыс. м ³	1043,1485	1043,1485	1043,1485	1043,1485	1043,1485	1043,1485	1043,1485

Таблица 10.4.1:

Котельная Нива: Низшая теплота сгорания – 8304,00 ккал/ед.

Таблица 13.1.1:

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал

Котельная п. Нива – 160,5 (на весь период с 2026 по 2041 г.)

г) *отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м²*

Котельная п. Нива – 1,8759 (на весь период с 2026 по 2041 г.)

С уважением,

Директор ООО «Атриум Инвест»



Н.В. Ермонин

Исп. Лазарев Д.С.

Тел. 8 831 282-62-40, доб.1057